

TEHNISKIE NOTEIKUMI

Rīgā

12.12.2018. Nr. 26-2-2-3/4797

Uz 14.11.2018. Nr. _____

Liepājas pilsētas pašvaldības
iestādei „Komunālā pārvalde”
Uliha ielā 4, Liepājā

Būvprojekta „Degradēto teritoriju revitācija
uzņēmējdarbības vajadzībām posmā no Jaunā
tilta līdz Graudu ielai, Liepājā” izstrādei

Akciju sabiedrība “Gaso” (turpmāk – GASO) informē, ka, veicot minētā būvprojekta izstrādi, jāievēro šādi nosacījumi:

1. Uzrādīt esošos vidējā ($P < 0,4$ MPa) un zemā ($P < 0,005$ MPa) spiediena gāzesvadus. Informāciju par sadales gāzesvadiem, to iekārtām, skaitu un izvietojumu darba kārtībā uzzināt GASO Liepājas iecirknī.
2. Lai izvērtētu esošo gāzesvadu aizsardzības pasākumus, projektēšanas gaitā pieaicināt sertificētu attiecīgo inženierkomunikāciju projektētāju.
3. Uzklājot asfalta vai cita veida segumu, pazemes gāzesvadu armatūru kapes jā saglabā; kapju vākiem jābūt vienā līmenī ar segumu. Gadījumos, ja esošā seguma vietā tiek uzklāts jauns asfalta segums, pazemes gāzesvadu ierīču kapes jānomaina pret "peldošām" kapēm. Kapju pacelšanu (pazemināšanu) un esošo kapju nomaiņu pret "peldošām" veic pasūtītājs par objekta izbūvei paredzētajiem līdzekļiem. Kapju pārvietošanas darbu kvalitātes atbilstību, kā arī pielietojamo kapju raksturojošus lielumus (materiāls, izmēri u.c.) jāuzrāda GASO Liepājas iecirkņa pārstāvjiem.
4. Ja izmainās seguma līmenis, gāzesvada ierīču pagarināšanas vai saīsināšanas darbus veic GASO Liepājas iecirknis pēc pasūtītāja rakstiska iesnieguma, kurā garantēta darbu apmaksa. Darbu izmaksas pēc spēkā esošā cenrāža jāparedz tāmē.
5. Paredzēt vietu perspektīvā iespējamam sadales gāzesvadu izvietojumam pārbūvējamo ielu sarkano līniju robežās vietās, kur nav esošu gāzesvadu.
6. Informējam, ka 12.11.2018. izstrādāti tehniskie noteikumi Nr.15.2-8/4648 vidējā spiediena sadales gāzesvada projekta izstrādei pa Stūrmaņu vai Dzirnau ielu līdz īpašumam Stūrmaņu ielā 1.
7. Topogrāfija jā saskaņo GASO Liepājas iecirknī.
8. **Izstrādāto būvprojektu jā saskaņo GASO:**
 - Rīgas iecirknī.
 - Gāzapgādes attīstības departamentā, kur jā iesniedz ģenplāna lapas kopiju un projektu digitālā veidā (DWG)
9. Tehnisko noteikumu derīguma termiņš – 1 gads.

Pielikumā esošo gāzesvadu shēma uz 1 lpp.

Komercpilnvarniece
Gāzapgādes attīstības departamenta
Projektu saskaņošanas daļas vadītāja

L. Aumeistere

T. Strazdiņš 67041692

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU