


M 1:100




REGEL-AIR K	GAISA PLŪSMAS APJOMS m ³ /h				
ELEMENTU IZVIETOJUMS/ GAB.	2 Pa	4 Pa	5 Pa	7 Pa	8 Pa
1 elements horizontāli; 1 elements vertikāli	3	4	5	5	6
2 elementi horizontāli; 1 elements vertikāli	3	4	5	6	7
2 elementi horizontāli; 2 elementi vertikāli	4	5	6	7	8

piezīmes:



AIZVĒRTS GAISA PADEVI KONTROLĒJOŠS VĀRSTS

Silent-100	-nosūces ventilators-diam.
	-nosūces gaisa vads
Ø100	-gaisa vada diametrs, mm
-50	-gaisa daudzums, m3/h
L50	-gaisa daudzums, m3/h
N-1.1	nosūces sistēma- šahtas numurs, kanāla numurs

SIA Legalos*, Reģ. Nr.: 4010389604 Juridiskā adrese: Gaismas iela 11 - 49, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301 Kontakti: 29522522 legalos.lvija@gmail.com			pasākuma: Liepājas pilsētas Domes Sociālais dienests, Reģ.Nr.90000032566, E.Veidenbauma iela 3, Liepāja, LV-3401		
būvobjekta adrese: Ganību iela 135/141, Liepāja			līguma nr.: līg.Nr. 113/23-2 datums: 22.11.2017.		
būvobjekta nosaukums: Veco jauzu dzīvojamās mājas iekšējo inženiertīklu apkures un ventilācijas sistēmas atjaunošana (Kad.apz. 17000420572001)			rasējuma nosaukums: Ventilācija. 4.stāva plāns		
Proj. vad.: A.Branders			06.02.2018		
Izstrādāja: A.Branders			06.02.2018		
rasējuma nr.:			AVK-V-5		
mērogs:			1:100		
cetur. lpp nr.:					