


MEZGLS M3
VENTILĀCIJAS KANĀLU ATJAUNOŠANA M 1:10



Piezīmes:

1. Visas vertikālās ventilācijas šahtas nepieciešams iztīrīt, lai nodrošinātu dabīgās ventilācijas darbību, dažas šahtas nepieciešams aizpildīt ar siltumizolāciju visa jumta izvada augstumā, skat. AVK-V-7.
2. Kartam ventilācijas izvadam virs jumta paredzēts jumtiņš un pretvēja barjera.
3. Dabīgā nosūce istabās paredzēta caur regulējamam restēm ar izmēru 150x150mm.
4. Katrā istabā paredzēts pieslēgties pie atsevišķa dabīgās nosūces kanāla.
5. Ventilācijas gaisa vadi plānos uzrādīti nosacīti bez piesaistēm.
6. Ventilācijas gaisa vadu augstuma atzīmes precizēt montāžas procesā.
7. Mezglā pielikt: ventilācijas nasegumtiņus izbūvēt uzreiz pēc ventilācijas ārējo kanālu siltināšanas darbu pabeigšanas. (Skat.projektu ar līguma Nr. 7/23-2).

<p style="text-align: center;">SIA Legalos", Reģ. Nr.: 40103896040 Juridiskā adrese: Gaismas iela 11 - 49, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301 Kontakti: 29522522 legalos.latvija@gmail.com</p>				<p><i>pasūtītājs:</i> Liepājas pilsētas Domes Sociālais dienests, Reģ.Nr.90000035266, E.Veidenbauma iela 3, Liepāja, LV-3401</p>		
				<p><i>būvobjekta adrese:</i> Ganību iela 135/141, Liepāja</p>	<p><i>līguma nr.:</i> līg.Nr. 113/23-2</p>	<p><i>datums:</i> 22.11.2017.</p>
				<p><i>būvobjekta nosaukums:</i> Veco ļaužu dzīvojamās mājas iekšējo inženiertīklu apkures un ventilācijas sistēmas atjaunošana (Kad.apz. 17000420572001)</p>		
Būvproj.d. vad.:	A.Branders		06.02.2018	<p><i>rasējuma nosaukums:</i> Mezglis M3 Ventilācijas kanālu atjaunošana</p>		
Izstrādāja:	A.Branders		06.02.2018			
				<p><i>rasējuma nr.:</i> AVK-V-9</p>	<p><i>mērogs:</i> 1:10</p>	<p><i>caur. lpp nr.:</i></p>