

SIA LSEZ „DUNA”

kravu pieņemšanas, glabāšanas un pārkraušanas uzņēmuma
Atslēdznieku ielā 33A, Liepājā un Liepājas ostas pietātnēs Nr.
62 un 63

RĪCĪBAS PLĀNS

UGUNSGRĒKA GADĪJUMĀ

Rīcības algoritms ugunsgrēka gadījumā

1. Ja objektā izcēlies ugunsgrēks, ikvienas personas pienākums ir ziņot par to VUGD, zvanot pa tālruni **112**;

VUGD izsaukšanas kārtība

Izsaucot VUGD, jāsniedz šāda informācija:

- Ugunsgrēka izcelšanās vietas adrese – Atslēdznieku iela 33A, Liepāja;
- Informācija par objektu – ražošanas uzņēmums LSEZ SIA “DUNA”;
- Vai ir nepieciešama citu dienestu palīdzība (piemēram, neatliekamā medicīniskā palīdzība, gāzes dienests u.c.);
- Jānosauc savs vārds, uzvārds un tālruņa numurs, pa kuru ir iespējams atzvanīt un saņemt papildus informāciju;
- Jāatbild uz citiem VUGD darbinieka uzdotajiem jautājumiem.

Nepārtraukt sarunu pirmajam. Nenolikt klausuli, pirms nav sniegtas atbildes uz visiem operatora jautājumiem.

2. Ja automātiskā ugunsaisardzības sistēma nav nostrādājusi, katra nodarbinātā pienākums ir to iedarbināt, nospiežot automātiskās ugunsaisardzības sistēmas rokas signāldevēju (iespiežot stikliņu rokas signāldevējā), tādējādi tiks iedarbinātas automātiskās ugunsaisardzības sistēmas skaņas sirēnas;
3. Objekta atbildīgā persona vai tā prombūtnes brīdī sagādnieks, saņemot signālu par ugunsgrēku vai bojājumu, veic nostrādājošās zonas pārbaudi;
4. Ja tiek konstatēts ugunsgrēks, nekavējoties objekta atbildīgā persona vai tā prombūtnes brīdī sagādnieks ziņo VUGD, zvanot pa tālruni 112;
5. Objekta atbildīgā persona vai tā prombūtnes brīdī sagādnieks, dod rīkojumu apturēt tehnoloģisko procesu (konveijeru kustību u.c.), ja tas jau nebūs apstājies automātiski;
6. Nepieciešamības gadījumā objekta atbildīgā persona ziņo LSEZ dežurējošajam elektriķim zvanot pa tālruni + 371 26527442 par elektropadeves atslēgšanu objektam;
7. Veikt visus iespējamus pasākumus ugunsgrēka likvidēšanai un ierobežošanai, ja tas neapdraud nodarbināto veselību un dzīvību;
8. Signālu par bojājumu un ugunsgrēku saņem apsardzes uzņēmums, kurš arī veic AUATSS uzturēšanu darba kārtībā. Apsardzes uzņēmums, saņemot signālu par bojājumu vai ugunsgrēku, nosūta ekipāžu apsekot notikuma vietu;
9. Ja tiek konstatēts ugunsgrēks, apsardzes firma ziņo VUGD un sagaida to pie iebrauktuves ostas teritorijā;
10. Sagaidot VUGD (objekta atbildīgā persona vai tā prombūtnes brīdī sagādnieks vai apsardzes firmas darbinieks), informē ugunsgrēka dzēšanas un glābšanas darbu vadītāju par cilvēkiem, kuri atrodas vai varētu atrasties ugunsgrēka apdraudētajā vietā, objekta ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietām un piebraukšanas ceļiem, ugunsbīstamību, sprādzienbīstamību un citiem bīstamiem faktoriem;
11. Objekta darbinieki rīkojas saskaņā ar VUGD rīkojumiem un sniedz VUGD visu iespējamo atbalstu avārijas pārvaldīšanas pasākumu īstenošanā. Glābšanas un seku likvidācijas darbus objektā un ārpus objekta vada un koordinē VUGD amatpersona, kura pilda glābšanas darbu vadītāja (GDV) pienākumus;

12. Dūmu lūku atvēršanu veic VUGD darbinieki vai, ja tas ir iespējams, objekta nodarbinātie pēc VUGD glābšanas darbu vadītāja rīkojuma.

Cilvēku evakuācijas kārtība, atskatot trauksmes signalizācijai un evakuācijas paziņojumam:

- Ugunsgrēka gadījumā nekavējoties tiek uzsākta cilvēku evakuācija no bīstamās zonas atbilstoši evakuācijas shēmā norādītajiem virzieniem (CA plāna 5. pielikums);
- Evakuācijas laikā novērst panikas rašanās iespēju, paskaidrojot cilvēkiem, ka izeja ir atvērta, ka visiem tiks sniegta palīdzība;
- Neiet iekšā piedūmotās telpās, izejot no tām, jāturas tuvāk pie sienām un zemāk pie grīdas, ja iespējams, aizsegt elpošanas orgānus (degunu un muti) ar slapju audumu, lai nerastos saindēšanās no dūmiem un tvana gāzes;
- Pirmkārt, cilvēki jāevakuē no telpām, kurās ugunsgrēka apstākļos viņu dzīvība un veselība ir visvairāk apdraudēta, kā arī no augšstāviem, atstājot telpu, jāaizver aiz sevis visas durvis un logi, jo svaiga gaisa pieplūde veicina uguns strauju izplatīšanos;
- Ja kāds cilvēks paklupis evakuācijas ceļos, centieties viņu piecelt un palīdzēt evakuēties;
- Evakuācijas laikā jāseko evakuācijas zīmēm;
- Cilvēku evakuāciju vada objekta atbildīgā persona un evakuācijā iesaistās uzņēmuma nodarbinātie;
- Cilvēki evakuējas pa tuvāko drošāko evakuācijas izeju;
- Evakuējoties nodarbinātie aicina uzņēmuma apmeklētājus evakuēties no uzņēmuma telpām, norādot tiem tuvākās drošākās evakuācijas izejas;
- Pēc evakuācijas nodarbinātie seko līdzī (līdz glābšanas dienesta vai policijas ierašanās brīdim), lai objektā neiekļūtu nepiederošas personas;
- Nodarbinātie pulcējas teritorijā norādītajās vietās (pulcēšanās vietu objektā apzīmē ar šādu zīmi):



Droša pulcēšanās vieta atrodas pie ofisa ēkas (skatīt CA plāna 5. pielikuma).

- Pirmās palīdzības sniegšana cietušajiem.

Kārtība, kādā tiek evakuēti cilvēki ar īpašām vajadzībām, un pasākumi evakuācijas nodrošināšanai:

- Nodarbinātie palīdz evakuēties (pievēršot īpašu uzmanību) personām ar īpašām vajadzībām;
- Evakuējamam cilvēkam evakuācijas brīdī tiek sniegta palīdzība, līdz šis cilvēks ir evakuēts no objekta telpām drošā vietā.

Tehnoloģisko iekārtu un inženiertīklu darbības apturēšanas kārtība:

Objektā izmantotās tehnoloģiskās, elektroiekārtas pirms evakuācijas atslēdz nodarbinātais, kurš trauksmes atskanēšanas brīdī tieši strādā ar konkrēto tehnoloģisko vai elektroiekārtu, šādā veidā:

- Izslēdzot iekārtu ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu ON/OFF;
- Ja tas neapdraud dzīvību un veselību, iekārtu atvieno no elektropadeves, fiziski atslēdzot no elektroapgādes tīkla – izraujot kontaktdakšu no kontaktligzdas;

Elektroinstalācijas, elektroiekārtu un elektroierīču atvienošanas kārtība

- Ugunsgrēka gadījumā nodarbinātie objektā elektropadevi neatslēdz; elektropadevi atslēdz LSEZ dežūrējošais elektriķis;
- Ja VUGD ierodas pirms atslēgta elektropadeve, objekta atbildīgā persona vai cits darbinieks sagaida VUGD un norāda VUGD pārstāvim elektroenerģijas atvienošanas vietu, iesniedzot objekta plānojuma shēmu (CA plāna 1. pielikums);
- Elektroenerģijas padeves traucējumu vai elektroietaišu darbības traucējuma gadījumā, izslēgt iekārtu un atslēgt to no sprieguma avota ar centrālā slēdža palīdzību. Par konstatēto avārijas situāciju nekavējoties ziņot darba vadītājam un atbildīgām personām.

Ugunsdrošībai nozīmīgo inženiertehnisko sistēmu (tai skaitā uguns aizsardzības sistēmu) iedarbināšanas kārtība

- Automātisko uguns aizsardzības sistēmu rokas vadības pogas objektā apzīmētas ar drošības zīmi, kas papildināta ar aprakstoši paskaidrojošu papildpiezīmi “Ugunsgrēka gadījumā nospieš pogu”;
- Ja automātiskā uguns aizsardzības sistēma nav nostrādājusi, katra nodarbinātā pienākums ir to iedarbināt, nospiežot automātiskās uguns aizsardzības sistēmas rokas signāldevēju (iespiežot stikliņu rokas signāldevējā), tādējādi tiks iedarbinātas automātiskās uguns aizsardzības sistēmas skaņas sirēnas;
- Neizmantojot iekšējos ugunsdzēsības krānus, kamēr objektā nav atslēgta elektropadeve.

Ugunsdzēsības līdzekļu izmantošanas kārtība:

- Pulvera un ogļskābas gāzes ugunsdzēsības aparātu atrašanās vietas objekta telpās apzīmētas ar drošības zīmēm;
- Abu tipa ugunsdzēsības aparāti iedarbināmi, nospiežot augšējo rokturi līdz galam (pirms tam izvelkot rokturī esošo sprostgredzenu) un turot tādā stāvoklī visu darbības (dzēšanas) laiku. Aparāta darba stāvoklis – vertikāls;
- Aparātus var darbināt gan nepārtraukti, gan ar pārtraukumiem, attiecīgi nospiežot vai atlaižot augšējo rokturi;
- Ugunsdzēsības aparāta lietošanas instrukcija ir redzama uz ugunsdzēsības aparāta korpusa.

Materiālo vērtību evakuācijas kārtība:

- Primārais ir evakuēt cilvēkus no objekta telpām;
- Materiālo vērtību evakuāciju organizē tikai tad, ja materiālo vērtību evakuācija netraucē cilvēku evakuācijai.

Pēc notikušās avārijas objekta atbildīgā persona par notikušo informē:

- Valsts vides dienestu (VVD) Kurzemes reģionālo vides pārvaldi pa tālruniem +371 634 24826, +371 636 26903 (darba laikā - darba dienās no plkst. 8.30-17.00) vai Valsts vides dienesta Operatīvās koordinācijas centru + 371 26338800 (24/7);
- Liepājas pašvaldības Vides nodaļu pa tālruni + 371 634 04745;
- Ja ir iesaistītas bīstamās iekārtas - Patērētāju tiesību aizsardzības centru (PTAC) pa tālruni +371 65452554;
- Ja ir cietuši darbinieki – Kurzemes reģionālo valsts darba inspekciju pa tālruni +371 63427443.

SIA LSEZ „DUNA” civilās aizsardzības sistēmas sakaru, apziņošana un informācijas apmaiņas un rīcības SHĒMA avārijas vai to draudu gadījumā



