

7. pielikums

Izstrādātājs
SIA „Vides un Ģeoloģijas
Serviss”

Direktors -

Jānis Lanka

2018. gada „ ”, „ oktobrī

APSTIPRINU
SIA LSEZ “TRANSIT TERMINĀLS”

Valdes loceklis -

Venalijs Dorodņikov

2018. gada „ ”, „ oktobrī

SIA LSEZ “TRANSIT TERMINĀLS”

Rīcības plāns dabasgāzes noplūdes gadījumā

Liepāja, 2018

Rīcības plāns dabasgāzes noplūdes gadījumā

1. **Jebkurš termināla darbinieks**, konstatējot (saožot) dabasgāzes noplūdi, nekavējoties veic dabasgāzes piegādes pārtraukšanu, aiztaisot dabasgāzes piegādes aizbīdņus (2 aizbīdņi atrodas pie katra katla, 1 aizbīdnis pie ienākošās gāzes trases, 1 aizbīdnis aiz skaitītāja. Visi aizbīdņi krāna veida) un pārliecinās par citu aizdedzināšanas avotu novēršanu;
2. Informē par avāriju **tehnisko direktoru** (+371 26553630), kā arī zvana uz AS „Latvijas Gāze” operatīvo tālruni 114, norādot sekojošu informāciju – *Liepājā, Jaunā ostmalā 33/35 naftas un šķidro ķīmisko produktu termināla teritorijā notikusi dabasgāzes noplūde. Lūdzam ierasties notikuma vietā, seku likvidēšanai.* Norāda, kas informē – vārds, uzvārds un tālruna numurs. Pirmais sarunu pārtrauc AS „Latvijas Gāze” dispečers. **Avāriju konstatējušais darbinieks** mutiski (balss), brīdina citus darbiniekus par dabasgāzes noplūdi;
3. **Tehniskais direktors**, saņemot informāciju par dabasgāzes noplūdi, novērš vai pārliecinās vai novērsti jebkuri aizdedzināšanas avoti, pārliecinās vai veikta dabasgāzes piegādes pārtraukšana, pārtrauc kravas operācijas, izslēdz iekārtas. Kravas sūkņu avārijas apstādināšanai ir paredzētas divas pultis ar distances vadību, kas atrodas apvienotā ražošanas korpusa otrajā stāvā pie tehniskā direktora (kravu operāciju laikā tā atrodas pie tehniskā direktora/kravu meistara, naftas un šķidro ķīmisko produktu pārsūkņēšanas operatora vai uz tankkuģa);
4. Neviens darbinieks vai objektā esoša persona neieslēdz vai arī neizslēdz gaismu un citas ar elektrību darbināmas ierīces, lai neizraisītu dzirksteli;
5. **Visas objektā esošās personas** evakuējas. Termināla dežurants norāda evakuācijas ceļu (evakuācija pa galvenajiem vārtiem, tālāk dodoties gar Tirdzniecības kanālu Austrumu virzienā) un palīdz evakuēties. Evakuācijas shēmu skatīt 13. pielikumā;
6. **Tehniskais direktors** pēc personu evakuācijas no apdraudētās teritorijas apziņo (pa tālruni) termināla amatpersonas (pēc saraksta) par dabasgāzes noplūdi objektā;
7. Terminālī darbinieki atgriežas tikai pēc atļaujas un paziņojuma saņemšanas no AS „Latvijas Gāze” avārijas dienesta, ka neitralizēts avārijas noplūdes cēlonis (avots) un dabasgāzes noplūde vairs objektu neapdraud.

Apstiprinu, ka avārijas gadījumā rīcība tiks veikta atbilstoši rīcības plānam

SIA LSEZ “TRANSIT TERMINĀLS”

Tehniskais direktors

paraksts, vārds, uzvārds

SIA LSEZ “TRANSIT TERMINĀLS”

Valdes loceklis

paraksts, vārds, uzvārds